

Plats för stämpel

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), OVK (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7).

Fastighet/Byggnad

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Adress Junfrusundsvägen 75F			
Byggnadsnamn Roshagen byggnad F		Objektsnr 364F0	BRA 47,5	Ant. LGH 1	Ant. LOK
Byggnadsägare Ekerö kommun	Adress Box 205	Postnr 178 23	Ort Ekerö		
OVK-ansvarig Rusmir Redzepagic	Telefonnr	E-post rusmir.redzepagic@ekero.se			

Ingår samtliga ventilationssystem i denna besiktning: **Ja**

Allmänt omdöme/Kommentarer

--

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Besiktningsskategorier	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Verksamhet
01	1	2019-03-25	Godkänd	2022-03-25	Bostad

Funktionskontrollant Mikael Niemi	Telefonnummer 073-9010560	E-post mikael@univent.se	
Företag Uni-Vent Rör AB	Postadress Drivhjulsvägen 22	Postnummer 126 30	Postort Hägersten
Behörighet K	Giltighetstid 2021-10-25	Datum och signatur 2019-04-08 <i>Niemi Mikael</i>	
Certifikatnummer 6314	Certifikatorganisation Kiwa/Swedcert		

Notering

Protokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System

Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Bostad
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1	Byggnadsnamn Roshagen byggnad F	Objektsnr 364F0	Adress Junfrusundsvägen 75F
Uppdragstyp Återkommande	Besiktningsdatum 2019-03-25	Signatur <i>Niemi</i>	

Systemtillhörighet

Fläkt LB06-FF1	Fläkttyp F	Projflöde (l/s) 30	Uppmätt flöde (l/s) 30	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Kök	Betjäna Bostad	Installationsår 2015	Märkeffekt kW (1/1) 0,25	Märkeffekt kW (1/2)	

Fläkt LB06-TF1	Fläkttyp T	Projflöde (l/s) 30	Uppmätt flöde (l/s) 30	Drifttimmar/vecka (g) 168	Drifttimmar/vecka (f)
Placering Kök	Betjäna Bostad	Installationsår 2015	Märkeffekt kW (1/1) 0,25	Märkeffekt kW (1/2)	

Anmärkningar (Utfall: 0 = Kommentar, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.)

Position	Anmärkning	Utfall

Energibesparande förslag

--

Luftflödesprotokoll OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet/Byggnad/System


Systemnr 01	Systemtyp FTX	Besiktningskategori 1	Verksamhet Bostad	
Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Byggnadsnamn Roshagen byggnad F	Objektsnr 364F0	Adress Junfrusundsvägen 75F
Ritning	Besiktningsdatum 2019-03-25		Flödesenhet l/s	Aggregatbeteckning LB06

Luftflöden

Rumsnr	Benämning	Projekterad tilluft	Uppmätt tilluft	% av tilluft	Mätmetod tilluft	Projekterad frånluft	Uppmätt frånluft	% av frånluft	Mätmetod frånluft	Notering
1	kök					10	10	100	ET2	Läge = Hemma
2	wc/bad					20	20	100	ET2	Läge = Hemma
3	sovrums	10	10	100	ST3					Läge = Hemma
4	vardagsrum	20	20	100	ST3					Läge = Hemma

Anmärkningar
Mättekniker och signatur

Mikael Niemi


Mätmetoder: ST = Tilluftsdon, ET = Frånluftsdon, ID = Luftflöden i kanal

Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015 (Sv): ID = Kanal. ST = Tilluftsdon. ET = Frånluftsdon.

ID1 = Punktvis hastighetsmätning med prandtlrör. ID2 = Punktvis hastighetsmätning med varmtrådsanemometer. ID3 = Fasta flödesmätton.

ID4 = Spärgas. ST1 = Mätning av referenstryck. ST2 = Mätning med tätslutande mätpåse. ST3 = Mätning med stos.

ET1 = Mätning av referenstryck. ET2 = Mätning med stos.

Enligt T22 1998: B1 = Punktvis mätning med varmtrådsanemometer på rektangulära galler.

För noggrannare angivning av mätmetoden hänvisas till respektive mätstandard.



**EKERÖ
KOMMUN**

INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7) har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning TRÄKVISTA 21:1		Adress Junfrusundsvägen 75F			
Byggnadsnamn Roshagen byggnad F		Objektsnr 364F0	Referensnr 364F0-2019-Roshagen byggnad F		
Funktionskontrollant Mikael Niemi		Företag Uni-Vent Rör AB			
Behörighet K		Övrigt			
Systemnr	Besiktnings- resultat	Besiktnings- datum	Näsa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2019-03-25	2022-03-25	Bostad	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Ekerö kommun

Postadress: Box 205, 178 23 Ekerö

Besöksadress: Tappströmsvägen 2

Signatur